

# 監察院糾正案件結案情形一覽表

103 年 7 月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
100 財 正 24	設施改善情形： 核四廠 1 號機纜線敷設不當之缺失求償，台電公司已陸續由廠商後期工程款扣抵；且台電公司已組成「強化安全檢測小組」，進行核四廠安全檢測再驗證工作，經濟部亦持續召開「核四安檢專家監督小組」會議進行督導。	財政及經濟、教育及文化委員會 103.07.02 第 4 屆 第 97 次聯席會議：糾正案結案存查。

資料來源：各常設委員會

編製單位：綜合規劃室