

監察院糾正案件結案情形一覽表

102 年 1 月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
100 內 正 37	設施改善情形： 高雄市政府業已採取下列檢討策進作為，於 101 年 2 月 24 日改善完成：增設 2 台分離式冷氣，增加緩衝啟動器散熱效果，並縮短積熱散除時間，並委請緩衝器原廠技術人員將各抽水機緩衝器之跳脫延遲時間及跳脫電流設定更改，以應付雨量大且下雨時間長等極端氣候。	內政及少數民族委員會102.1.3第4屆第68次會議決議：糾正案結案存查。

資料來源：各常設委員會

編製單位：綜合規劃室