

# 監察院糾正案件結案情形一覽表

101 年 10 月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
100 財 正 66	<p>設施改善情形：</p> <p>一、台電公司已完成南竿電廠表計校正測試，其中偏離準位且過於老舊機具，該公司正辦理採購新品；另為避免極端事故低頻卸載保護系統所產生之卸載量不足或過多而衍生全黑事故，亦正進行研究改善中；已建置完成即時動態模擬系統(RTDS)，利用 RTDS 完成南、北竿地區全系統電力穩定度分析；未來辦理離島地區電源開發計畫，將確保完工後系統與可行性研究報告內容規劃設計之一致性，自 100 年 11 月 14 日至 101 年 6 月 30 日止，南北竿地區未有因機組原因造成停電事故，已大幅強化全系統運轉可靠度，馬祖珠山與南竿電廠間連絡線傳輸量已大幅下降，未再有輸電容量不足情形。</p> <p>二、該公司已於 101 年 5 月 18 日函各工程單位，辦理工程採購採最有利標決標者，其價格合理性評分，應確實依「最有利標評選辦法」及參酌「最有利標作業手冊」訂定，以避免評選辦法有失公平之虞。</p> <p>三、因供電事故導致損害連江縣消費者權益部分，已辦理電費扣減，並於 101 年 1、2 月電費帳單反映。</p>	<p>財政及經濟委員會 101.10.3 第 4 屆第 94 次會議決議：糾正案結案存查。</p>

資料來源：各常設委員會

編製單位：綜合規劃室