

監察院糾正案件結案情形一覽表

103 年 7 月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
102 教 正 1	<p>設施改善情形：</p> <p>一、核研所已針對電漿焚化熔融爐提出「進料桶架橋現象、卸料不易現象、打火現象、負壓不足現象、氣爆現象預防」等改善方案。該所依放射性物料管理局核定之「低放射性廢棄物實驗型電漿焚化融熔爐設計變更評估報告」修訂安全分析報告，除對增設環境試樣取樣地點之一項意見尚在審議中，餘均經該局審查完畢。</p> <p>二、據核研所表示，未來電漿熔融技術提升後，針對特殊難處理物及現況處理高成本之有害廢棄物，可提升其長期貯存之安全，並可簡化與降低處理設備及費用。</p>	<p>教育及文化委員會 103.07.10 第 4 屆第 73 次會議決議：糾正案結案存查。</p>

資料來源：各常設委員會

編製單位：綜合規劃室