

## 監察院糾正案件結案情形一覽表 111年5月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
110 財 正 00 03	<p>設施改善情形：</p> <p>◆ 產生行政變革績效</p> <p>一、台灣電力股份有限公司已於 110 年 11 月 10 日完成升級武界壩圖控系統，其警報同步通報機制亦於 110 年 11 月 3 日完成，相關閘門故障、電源故障及高低水位警報皆會同步顯示於武界壩控制室及大觀電廠，並同步發出警報聲響提示值班人員。</p> <p>二、台灣電力股份有限公司武界壩圖控系統升級案於 110 年 10 月 12 日完成排洪閘門開度趨勢圖、110 年 11 月 2 日完成武界進水口閘門開度及水位趨勢圖，於該升級案中設有自動報表記錄功能，業已落實相關資料記錄之正確性。</p>	<p>財政及經濟委員會 111.05.04 第 6 屆第 22 次會議決議：糾正案結案存查。</p>

資料來源：各常設委員會、委員會管理系統、各委員會決議通知單  
 編製單位：綜合業務處