

監察院財政及經濟委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
107 財調 0021	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>1、台電公司承商已增派監火員，對各相關可燃設備在動火拆除前後全面進行灑水作業並延長防火監控時間，杜絕熔渣落入夾縫悶燒之情事；2、台中電廠 105 年至 109 年 2 月 24 日止，實際使用煤量已逐年下降，以 108 年實際用煤量為近年最低 1,264 萬噸，發電量減少 135 億度，空氣污染物合計減少 19,347 公噸，接近五成；3、台中電廠 4 項空污改善工程，興建 2 座室內煤倉部分，第 1 座煤倉預定於 110 年啟用，第 2 座煤倉原預定於 113 年啟用；第 1 至 4 號機空污改善部分，均已陸續施工完成；第 5 至 10 號機空污改善部分，亦均依相關各別期程循序辦理中；4、新建 2 部燃氣機組部分，新建燃氣機組環境影響說明書於 109 年 3 月 16 日經環保署同意備查，臺中港外港區擴建計畫（第一期）環境影響評估報告書亦預定 109 年 10 月底前提送審核；計畫工程則預定 109 年 9 月 1 日開標。</p> <p>◆促成法令增修績效</p> <p>臺中市政府建議環保署儘速將粒狀物納為燃煤電廠等大型污染源之排放管道監測項目一節，環保署已持續推動示範廠測試作業，107 年度已完成乾式靜電集塵器之實廠測試作業，濕式靜電集塵器與袋式集塵器亦於 108 年底執行排放管道低、中、高濃度採樣與檢測作業及相關確認測試程序，將透過實廠測試經驗，提供不同防制設備之監測執行操作手冊，俾利公私場所遵循。</p>	<p>財政及經濟委員會 109.07.08 第 5 屆第 78 次會議決議：結 案存查。</p>