

監察院財政及經濟委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
100 財調 0127	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>1.汰換易受外物碰觸而生感電或停電之普通型變壓器：台電公司原 43 萬餘具，截至 101 年 6 月底已汰換 3791 具；於 101 年下半年汰換 9190 具；於 102 年上半年汰換 536 具；於 102 年下半年汰換 16868 具。由於普通型變壓器具構造簡單、單價成本較低等優點，且未達使用年限提前報廢，恐不符經濟效益，但為避免受外物碰觸引發之停電事故，將普通型變壓器裸露部分完全被覆化後繼續使用。</p> <p>2.建議地方政府於都市計劃或道路新闢規劃時，預先留設公共設施帶供設置變壓器：台電公司於 101 年 1 月至 6 月期間，共向道路主管機關反映 16 件(同意配合留設公共設施帶 5 件、不同意留設 3 件、尚未定案者有 8 件)；101 年下半年建議預留公共設施帶供設置變壓器件數共 20 件(獲同意 8 件)；102 年上半年建議預留公共設施帶件數共 59 件(其中同意留設 12 件、不同意留設 16 件、尚未定案 31 件)。</p> <p>◆促成法令增修績效</p> <p>台電公司於 102 年 8 月 1 日電業字第 1028066010 號函回復，已完成變壓器外部保護開關金屬帶電裸露部位包覆之材料規範之修訂與公告。</p> <p>◆其他績效</p> <p>案經本院多次追蹤台電公司 2 年半之檢討改善辦理情形後，迄今(103 年 8 月)未再發生因變壓器造成民眾身體損傷案件。</p>	<p>財政及經濟委員會 103.08.11 第 5 屆第 1 次會議決議：結案存查。</p>