

## 監察院財政及經濟委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
109 財調 0016	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>有關以 PEEK 取代巴式合金，是否有效改善明潭抽蓄電廠推力軸承高溫一節，台電公司已依本院調查意見建議，委託第三公正單位進行研究，研究結果認為使用 PEEK 材質可有效改善軸承高溫問題。</p>	<p>財政及經濟委員會 110.10.06 第 6 屆第 15 次會議決議：結案存查。</p>