

## 監察院內政及族群委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
111 內 調 0023	<p>◆其他績效</p> <p>1.前已於 110 年先行完成增設一部 10HP 抽水機及更換舊有 25HP 抽水機一部。並於原有 <math>\phi 1000\text{mm}</math> 管涵排放出口處增設分流溝導入台南公園燕潭。2.經檢討調整於小東地下道西側綠帶增設抽水井及抽水機組，現已完成細部設計，預計 112 年完工，以加強小東地下道之抽排效能。</p> <p>。3.小東地下道內積水水深超過 30cm 禁止通行時間已由 100 分鐘降為 25 分鐘，最大積水高度由 191 公分下降為 60 公分。</p>	內政及族群委員會 112.01.17 第 6 屆第 31 次會議決議：結案存查。

填表人員簽章：

單位主管人員：