

監察院財政及經濟委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
111 財調 0023	◆其他績效 台電公司針對本院所提「核四新的地震反應譜(FIRS)較原設計採用的安全關機地震反應譜(SSE)，在各週期 FIRS 值為 SSE 值的 1.565 至 3.058 倍，提高的程度甚為驚人，顯示核四原先防震係數遠遠不足，對於整廠安全」之調查意見，表示虛心接受，未來電廠評估，會更謹慎。	財政及經濟、教育及文化委員會 112.01.04 第 6 屆第 22 次聯席會議決議：結案存查。