## 監察院交通及採購委員會糾正案結案情形一覽表

| 案號                 | 被糾正機關改善情形  | 結案情形         |
|--------------------|--|--------------|
| 112<br>交<br>正<br>7 | ◆產生行政變革績效  | 交通及採購委員會     |
|                    | 1、桃機公司已與航警局全面盤點桃園機場脆弱點,依重要性分級管理,將其區分 A 級(嚴重影響)計 16     | 114年6月10日第   |
|                    | 處、B級(部分影響)計 38 處及 C級(輕微影響)136 處,以及各級應具備之防護作為。中央車道之電氣室及 | 6 屆第 59 次會議決 |
|                    | 上方電纜線架/匯流排等3處納入脆弱點。                                    | 議:結案存查。      |
|                    | 2、已修正「臺灣桃園國際航空站保安計畫」,明訂航警局應對航空站定期進行脆弱點評估,並確保各作業        |              |
|                    | 單位已進行協調等內容。  |              |
|                    | 3、航廈中央車道已納入「防護區」,並於車道2處出入口設置保全固定哨執行身分及車輛確認,另設置特        |              |
|                    | 勤警衛隊員1人步巡;進出中央車道,應主動出示證件供現場保全人員查察或登記。                  |              |
|                    | 4、已完成中央車道入口設置車牌辨識系統,進出之車輛均受管制。中央車道區域亦已設置 18 組智慧化影      |              |
|                    | 像監視系統(CCTV),其中6組屬一般CCTV,另12組屬具動態監控AI影像辨識功能之CCTV,於不明人   |              |
|                    | 員停留時及攀爬時提供即時告警。  |              |
|                    | 5、已要求廠商落實施工人員通行證管理,桃機公司不定期至現場抽查;另於辦理採購程序時,由業管單         |              |
|                    | 位依業務性質及工作地點,評估廠商提交「廠商人員配合辦理適任性查核聲明書」,後續於招標程序時,         |              |
|                    | 由政風單位於契約審查納入審核項目。                                      |              |
|                    | ◆促成法令增修績效  |              |
|                    | 已修訂標準作業程序書 T2-EM-E002「緊急停電及事故處理作業流程」第 2 版,就電力供應、設備異常,  |              |
|                    | 納入電纜初步巡視流程及加派人力查找。另已完成上游、下游高壓電力管理、電子巡檢系統智慧化管理。         |              |