

監察院外交及國防委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
107 國調 0014	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>1.海軍烏坵守備大隊已於 107 年 4 月 12 日完成 11 處增列吊掛式消防系統及相關消防設施，亦納增消防箱及加壓設施 9 組。2.國防部專案編組實施國軍外（離）島發電機暨機房消防系統輔檢，已於 107 年 3 月 26 日前完成一般性維保缺失改善及發電機房增設消防（警監）系統，並辦理汰舊換新作業。3.有關改善烏坵鄉醫療資源一節，烏坵鄉 IDS 計畫設有督導小組，定期召開督導小組委員檢討會議，衛福部持續盤點及補強離島地區之醫療、遠距會診緊急救護所需支援設施(備)。4.有關改善烏坵鄉電力設施一節，行政院已由經濟部於 108 年 12 月 30 日開會研商，決議由經濟部國營會成立專案小組，該部於 109 年 2 月 3 日再度邀集相關單位開會研商，決議請台電公司協助評估烏坵鄉微電網建置事宜，嗣經台電公司於 109 年 5 月 5 日函送評估報告，結論就技術面而言應屬可行，該部另於 109 年 5 月 8 日函，提供該鄉「微電網建置可行性評估」報告。5.「國定古蹟烏坵燈塔影像紀錄暨史料出版計畫-第一期」其中烏坵燈塔及反共救國軍史料出版計畫(二冊)計畫，金門縣文化局已於 110 年 1 月 19 日完成二冊書籍印製(各 1,000 冊)，並於 110 年 1 月 22 日完成新書發表會。6.新建水庫於 108 年 7 月 29 日啟用，蓄水量可滿足島上戰備及消防使用。7.文化部於 107 年 2 月 12 日公告指定「烏坵嶼燈塔」為國定古蹟。8.有關烏坵嶼燈塔修復再利用計畫，文化局已於 114 年 2 月 25 日完成價值評估作業。</p>	外交及國防委員會 115.02.11 第 6 屆第 55 次會議決議：結案 存查。