

## 監察院調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
113 教調 0026	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>一、內政部：113年11月27日召開研商建築技術規則建築設計施工編部分條文修正事宜會議，又於114年9月2日召開研商火災安全管理對策之建築法規修正事宜會議。</p> <p>二、臺北市政府：</p> <p>(一)主辦單位除依前揭規定提送相關申請資料外，並按防火避難安全驗證報告撰寫之安全維護計畫（含球場層及看台區觀眾人數規劃、逃生避難動線留設、引導人員配置等）辦理；該府則於活動前就主辦單位提送資料，召開跨局處審查會議，並於活動期間派員督導主辦單位依規定落實辦理各項工作。</p> <p>(二)嚴禁於逃生避難動線及緩衝區域擺設可能影響逃生避難之設施物。</p> <p>(三)雲梯車停放地點亦已劃設明顯標線。另上述區域均常態性維持淨空，並嚴禁擺設任何設施物。</p> <p>(四)於活動期間調派足量人員、確實告知其受分派之任務，並進行觀眾進(出)場指揮及引導工作。</p> <p>(五)於舉辦大型活動時，應調派足量人員辦理進(散)場時之指揮及引導工作。</p> <p>(六)將持續督導遠雄巨蛋公司落實消防安全設備設置維護事宜。</p> <p>(七)確實督導停車場經營管理單位依照「大巨蛋停車場管理辦法」辦理各項應辦工作。</p> <p>(八)已全面汰換亮度不足之燈具。</p> <p>(九)加強宣導停車場之進(出)指引路線。</p> <p>(十)遠雄巨蛋公司已於B3層停車場設置20格電動汽車充電專用格位，114年9月25日提出變更停車場登記證申請，本市停車管理工程處業於114年10月7日核准變更。</p> <p>(十一)遠雄巨蛋公司已依照投資執行計畫書(變1定稿版)辦理各項災害應變作業。</p> <p>(十二)臺北市政府消防局自112年9月起至114年11月27日止，共計辦理26場次現場踏勘、17場次兵棋推演及23場次實兵演練。</p>	115.02.12 教育及文化委員會第6屆第67次會議決議：函請改善案結案，調查案結案。

## 監察院調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
	<p>◆促成法令增修績效</p> <p>內政部：</p> <p>一、以 114 年 9 月 26 日內授消字第 1141604768 號函修正下達「戶外、建築物室內與公共場域設置電動車輛充換電站安全管理指引」。</p> <p>二、以 114 年 12 月 31 日國署建管字第 1141253827 號函請專業評定機構於辦理評定時，倘有以地面一層以外之樓層為避難層之情形，應審視該避難層是否至少有 1 處屋外之出入口設置無障礙通路，通達基地地面（或道路）或提出相應之對策，以利身心障礙者可不受火煙侵襲，且無障礙地到達基地地面（或道路）。</p>	