

## 監察院財政及經濟委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
112 財調 0038	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>一、截至 114 年底太陽光電裝置容量為 15.5GW；離岸風電裝置容量為 4.4GW。</p> <p>二、排除饋線蟑螂：為了排除饋線蟑螂之情形，台電公司已與業者達成共識，制定「併聯審查意見書限制展延條件」、「裝置容量合理性審查」及「定期公開輸配電業饋線容量資訊」等機制，並訂定「防範太陽光電設置者虛占饋線容量機制」函送各區營業處辦理，避免饋線蟑螂。</p> <p>三、打擊不法情事：經濟部與法務部已成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」，如遭遇不法情事則通報情資查緝。據法務部高等檢察署 114 年 12 月 30 日前統計，截至到 114 年 9 月 30 日，檢察機關因查緝綠能產業犯罪，總計已偵辦 221 案，羈押 44 人，起訴 142 人（86 案），緩起訴 23 人（7 案）。</p> <p>四、為防範鳥獸外物等碰觸造成配電線路事故停電，台電公司自 108 年起推動全面被覆化作業，以改善架空配電線路裸露情形，114 年配電系統因樹木及鳥獸碰觸設備造成停電事件數共 1,772 件，較 113 年時 2,230 件下降 20.5%。</p> <p>五、114 年台電公司已完成樹竹修剪 18,270,441 平方公尺，裸露設備加裝被覆罩及防護罩 18,471 處，裸露式開關更換為密閉式開關 45,026 具，將持續辦理改善。</p> <p>六、為縮短復電時間及縮小停電範圍，台電公司持續推動饋線自動化，以迅速隔離事故區間，目前平均每條饋線已建置 3.7 具自動化開關，下游 5 分鐘內復電率由 108 年的 17%，提升至 114 年的 76%。</p>	<p>財政及經濟委員會 115.04.08 第 6 屆第 69 次會議決議：結案 存查。</p>