

監察院內政及族群委員會糾正案結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
111 內正 0003	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>一、對於改變工程辦理方式衍生之缺失，市府檢討表示後續在辦理工程除確定辦理方式將貫徹執行外，如遇工程辦理方式異動時，必先釐清工作權責，以避免產生類似狀況。另市府檢討後續如辦理類似案件時，會再精進作業流程並明訂契約內，在分項工作項目設計核定後即進行開工，俾利加速工程推動。</p> <p>二、另有關污泥設施尚未營運部分，因建設前期水量低，市府為利生物菌馴養，爰將污泥先行暫存於生物處理單元及污泥消化池內，惟因前述中央大排截流致污水量增加後，污泥量亦增加，市府應可正常啟動污泥設備操作，內政部營建署將持續督促市府儘速辦理以達設備應有效能。</p> <p>三、嘉義市污水下水道截至 114 年 11 月 20 日止，用戶接管戶數累計為 15,930 戶。</p> <p>四、嘉義市公共污水下水道用戶接管普及率截至 114 年 11 月 20 日止為 14.67%。</p>	<p>內政及族群委員會 115.03.17 第 6 屆第 69 次 會議決議：糾正案結案 存查。</p>