

監察院財政及經濟委員會調查報告結案情形一覽表

| 案號 | 機關改善與處置情形 | 結案情形 |
|-------------------|---|---|
| 114 財調 0001 | <p>◆產生行政變革績效</p> <p>1、資安規範納入查驗：經濟部能源署已於電業竣工查驗時，確認變流器是否取得自願性產品驗證（VPC）；標準檢驗局及台電公司亦於「技術規範」與「併聯要點」明訂資安管控內容。</p> <p>2、實地檢查機制依據：主管機關得依「電業法」第30條第2項及「電業設備檢驗維護辦法」隨時查驗設備，確保變流器設備符合相關規範；台電公司則依「台電公司再生能源發電系統電能購售契約」第12條，得進行運轉查核，包含變流器設備。</p> <p>3、後端監控系統管控：針對業者監控系統連線至台電公司配電級再生能源管理系統，規定須依「台電公司配電級再生能源監控設備試驗及管理規範」辦理，確保變流器及其後端「監視單元」均符合資安檢測。</p> <p>4、供電韌性措施：台電已透過抽蓄水力、燃氣機組與儲能系統等措施，規劃多層次輔助服務，以提升電網韌性。</p> <p>5、軍事營區使用中國大陸製產品之違失，國防部為杜絕標案廠商違規使用陸製設備，已策頒「國防部辦理太陽光電租賃契約策進作為」並修正契約範例條文，另對違反契約廠商辦理終止契約。</p> <p>◆促成法令增修績效</p> <p>國防部為杜絕標案廠商違規使用陸製設備，已策頒「國防部辦理太陽光電租賃契約策進作為」並修正契約範例條文</p> | <p>財政及經濟、外交及國防委員會 115.06.03 第6屆第29次聯席會議決議：結案存查。</p> |