

監察院內政及族群委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機 關 改 善 與 處 置 情 形	結案情形
114 內調 0058	◆產生行政變革績效 一、臺中市政府要求該市天然氣公司受理規模較大建築物或美食街賣場等拆表封塞工程作業，於施工前應知會經發局及該府消防局、都市發展局。 二、臺中市政府針對餐廳(B3)或其附屬面積超過300m²之場所，要求施工許可證張貼，將施工資訊揭露，建立全民督工制度。 三、經濟部針對「公用天然氣事業營業章程範本」第11條第1項所列之商業及服務業用戶，(七)強化緊急遮斷設備管理作法(偵漏遮斷及分層設置、未依規定者通報列管、緊急遮斷設備無法維持正常運作之用戶，落實強制停氣)。 四、經濟部(能源署)於114年12月30日召開「研商天然氣拆表停氣橫向聯繫機制」，特定場所(商業及服務業用戶，如地下室或總樓地板面積在五百平方公尺以上之餐廳、旅(賓)館、百貨商場等，申請拆表應通報地方主管機關。 ◆促成法令增修績效 一、臺中市政府研擬該市天然氣用戶管線安全管理自治條例(草案)，預告中。	內政及族群、財政及經濟委員會115.03.17 第 6 屆第 67 次聯席會議決議：結案存查。